

Наименование предприятия
 ООО "Энерго Пром Сети"
 Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.
 Ведомственная принадлежность:
 АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"

Абонент:
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

**ПРОТОКОЛ (суммарный)
 вычислений нагрузок и косинусов Фи за 15.12.2021 г.
 по сумме вводов 110 кВ ПС-201 "Серная", ПС-535 "Азотная", ПС-737 "Неверово".**

по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный кВт.ч	Реактивный кВт.ч				
	№ абонента _____					№ абонента _____
с 0 по 1	31 966	20 757	0,65	0,84	38 114	
с 1 по 2	31 207	20 944	0,67	0,83	37 584	
с 2 по 3	30 976	21 516	0,69	0,82	37 715	
с 3 по 4	30 833	22 011	0,71	0,81	37 883	
с 4 по 5	30 580	21 615	0,71	0,82	37 448	
с 5 по 6	30 679	21 406	0,70	0,82	37 409	
с 6 по 7	32 021	21 604	0,67	0,83	38 627	
с 7 по 8	33 770	22 858	0,68	0,83	40 779	
с 8 по 9	34 298	21 967	0,64	0,84	40 730	
с 9 по 10	34 749	22 770	0,66	0,84	41 545	
с 10 по 11	35 453	23 166	0,65	0,84	42 351	
с 11 по 12	36 509	23 485	0,64	0,84	43 410	
с 12 по 13	35 607	23 485	0,66	0,83	42 654	
с 13 по 14	35 552	23 133	0,65	0,84	42 416	
с 14 по 15	36 179	23 628	0,65	0,84	43 211	
с 15 по 16	36 146	23 661	0,65	0,84	43 202	
с 16 по 17	36 190	23 782	0,66	0,84	43 305	
с 17 по 18	35 695	23 617	0,66	0,83	42 801	
с 18 по 19	36 003	24 200	0,67	0,83	43 380	
с 19 по 20	34 661	24 574	0,71	0,82	42 488	
с 20 по 21	34 419	24 662	0,72	0,81	42 342	
с 21 по 22	35 101	25 454	0,73	0,81	43 359	
с 22 по 23	34 199	24 288	0,71	0,82	41 946	
с 23 по 24	33 330	21 978	0,66	0,83	39 924	
Суточный расход	816 123	550 561	0,67	0,83	984 466	

часы	Потребление электроэнергии		Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	252 032,00	172 711,00	31 504	21 589	38 191	0,82
с 8 до 16 час.	284 493,00	185 295,00	35 562	23 162	42 439	0,84
с 16 до 24 час.	279 598,00	192 555,00	34 950	24 069	42 436	0,82
с 0 до 24 час.	816 123,00	550 561,00	34 005	22 940	41 019	0,83

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик

(подпись)

В.П. Недашковский

(расшифровка подписи)