

Наименование предприятия
 ООО "Энерго Пром Сети"
 Адрес: г. Воскресенск Московской обл.
 Ведомственная принадлежность:
 АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"

Абонент:
ВЭС - ПАО "Россети МР"
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 16.06.2021 г.
 по сумме вводов 110 кВ АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"
по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность вклоч. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				№ абонента
с 0 по 1	35 233	21 164	0,60	0,86	41 101	
с 1 по 2	34 386	21 351	0,62	0,85	40 475	
с 2 по 3	34 364	21 802	0,63	0,84	40 697	
с 3 по 4	33 495	21 725	0,65	0,84	39 924	
с 4 по 5	32 098	20 548	0,64	0,84	38 112	
с 5 по 6	32 252	20 053	0,62	0,85	37 978	
с 6 по 7	33 209	19 976	0,60	0,86	38 754	
с 7 по 8	33 253	18 095	0,54	0,88	37 858	
с 8 по 9	35 112	17 336	0,49	0,90	39 159	
с 9 по 10	35 882	16 830	0,47	0,91	39 633	
с 10 по 11	37 631	17 204	0,46	0,91	41 377	
с 11 по 12	38 654	18 392	0,48	0,90	42 807	
с 12 по 13	38 643	18 436	0,48	0,90	42 816	
с 13 по 14	38 247	17 666	0,46	0,91	42 130	
с 14 по 15	39 028	18 161	0,47	0,91	43 047	
с 15 по 16	39 171	18 579	0,47	0,90	43 354	
с 16 по 17	38 566	18 689	0,48	0,90	42 856	
с 17 по 18	37 378	18 590	0,50	0,90	41 746	
с 18 по 19	36 652	19 569	0,53	0,88	41 549	
с 19 по 20	36 069	20 251	0,56	0,87	41 365	
с 20 по 21	35 541	20 229	0,57	0,87	40 895	
с 21 по 22	36 311	19 690	0,54	0,88	41 306	
с 22 по 23	36 410	19 712	0,54	0,88	41 404	
с 23 по 24	35 266	19 932	0,57	0,87	40 509	
Суточный расход	862 851	463 980	0,54	0,88	979 688	

часы	Потребление электроэнергии		Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	268 290,00	164 714,00	33 536	20 589	39 352	0,85
с 8 до 16 час.	302 368,00	142 604,00	37 796	17 826	41 789	0,90
с 16 до 24 час.	292 193,00	156 662,00	36 524	19 583	41 443	0,88
с 0 до 24 час.	862 851,00	463 980,00	35 952	19 332	40 820	0,88

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик

(подпись)



В.П. Недашковский

(расшифровка подписи)