

Наименование предприятия
 ООО "Энерго Пром Сети"
 Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.
 Ведомственная принадлежность:
 АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"

Абонент:
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 16.12.2020 г.
 по **сумме вводов 110 кВ АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"**
по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				№ абонента _____
с 0 по 1	31 504	19 173	0,61	0,85	36 880	
с 1 по 2	30 558	18 766	0,61	0,85	35 860	
с 2 по 3	31 592	20 119	0,64	0,84	37 454	
с 3 по 4	31 999	19 987	0,62	0,85	37 728	
с 4 по 5	31 185	19 492	0,63	0,85	36 776	
с 5 по 6	31 086	18 997	0,61	0,85	36 431	
с 6 по 7	32 450	19 250	0,59	0,86	37 730	
с 7 по 8	32 802	17 952	0,55	0,88	37 393	
с 8 по 9	33 528	18 975	0,57	0,87	38 525	
с 9 по 10	32 527	20 372	0,63	0,85	38 380	
с 10 по 11	34 485	19 844	0,58	0,87	39 787	
с 11 по 12	35 497	20 625	0,58	0,86	41 054	
с 12 по 13	35 024	20 449	0,58	0,86	40 557	
с 13 по 14	34 232	20 284	0,59	0,86	39 790	
с 14 по 15	33 484	20 361	0,61	0,85	39 189	
с 15 по 16	33 044	20 614	0,62	0,85	38 947	
с 16 по 17	33 121	20 999	0,63	0,84	39 217	
с 17 по 18	32 461	20 625	0,64	0,84	38 459	
с 18 по 19	33 121	20 207	0,61	0,85	38 798	
с 19 по 20	32 263	20 064	0,62	0,85	37 993	
с 20 по 21	32 307	20 537	0,64	0,84	38 282	
с 21 по 22	32 142	20 812	0,65	0,84	38 292	
с 22 по 23	32 142	20 031	0,62	0,85	37 873	
с 23 по 24	32 263	18 887	0,59	0,86	37 385	
Суточный расход	784 817	477 422	0,61	0,85	918 624	

часы	Потребление электроэнергии		Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	253 176,00	153 736,00	31 647	19 217	37 025	0,85
с 8 до 16 час.	271 821,00	161 524,00	33 978	20 190	39 524	0,86
с 16 до 24 час.	259 820,00	162 162,00	32 478	20 270	38 284	0,85
с 0 до 24 час.	784 817,00	477 422,00	32 701	19 893	38 276	0,85

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик


 (подпись)

В.П. Недашковский

(расшифровка подписи)