

Наименование предприятия
 ООО "Энерго Пром Сети"
 Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.
 Ведомственная принадлежность:
 АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"

Абонент:
ПАО "МОЭСК" ВВ
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

**ПРОТОКОЛ (суммарный)
 вычислений нагрузок и косинусов Фи за 18.12.2019 г.
 по _____ сумме вводов 110 кВ АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"**
по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность вклоч. Компенсирующие устройства, КВАР
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				№ абонента _____
с 0 по 1	27 269	15 169	0,56	0,87	31 204	
с 1 по 2	27 225	15 631	0,57	0,87	31 393	
с 2 по 3	26 213	15 510	0,59	0,86	30 458	
с 3 по 4	26 532	15 532	0,59	0,86	30 744	
с 4 по 5	27 379	15 213	0,56	0,87	31 322	
с 5 по 6	27 511	14 388	0,52	0,89	31 046	
с 6 по 7	28 160	14 377	0,51	0,89	31 618	
с 7 по 8	28 248	13 211	0,47	0,91	31 185	
с 8 по 9	30 558	13 299	0,44	0,92	33 326	
с 9 по 10	32 285	14 080	0,44	0,92	35 222	
с 10 по 11	32 857	14 795	0,45	0,91	36 034	
с 11 по 12	33 484	15 708	0,47	0,91	36 985	
с 12 по 13	33 495	16 225	0,48	0,90	37 218	
с 13 по 14	34 155	16 137	0,47	0,90	37 775	
с 14 по 15	33 539	16 170	0,48	0,90	37 233	
с 15 по 16	33 297	16 104	0,48	0,90	36 987	
с 16 по 17	33 418	15 620	0,47	0,91	36 888	
с 17 по 18	33 264	16 324	0,49	0,90	37 054	
с 18 по 19	32 912	16 379	0,50	0,90	36 762	
с 19 по 20	31 900	16 544	0,52	0,89	35 935	
с 20 по 21	31 581	16 907	0,54	0,88	35 822	
с 21 по 22	31 856	17 138	0,54	0,88	36 173	
с 22 по 23	30 910	17 050	0,55	0,88	35 301	
с 23 по 24	29 161	16 753	0,57	0,87	33 631	
Суточный расход	737 209	374 264	0,51	0,89	826 771	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	218 537,00	119 031,00	27 317	14 879	31 106	0,88
с 8 до 16 час.	263 670,00	122 518,00	32 959	15 315	36 343	0,91
с 16 до 24 час.	255 002,00	132 715,00	31 875	16 589	35 934	0,89
с 0 до 24 час.	737 209,00	374 264,00	30 717	15 594	34 449	0,89

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик



 (подпись) **В.П. Недашковский**
 (расшифровка подписи)