

Наименование предприятия
 АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"
 Адрес: г. Воскресенск Московской обл.
 Ведомственная принадлежность:

Абонент:
ПАО "МОЭСК" ВВ
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 19.06.2019 г.
 по **сумме вводов 110 кВ АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"**
 по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				№ абонента _____
с 0 по 1	33 968	16 489	0,49	0,90	37 759	
с 1 по 2	33 044	16 357	0,50	0,90	36 871	
с 2 по 3	32 901	16 764	0,51	0,89	36 926	
с 3 по 4	31 383	16 632	0,53	0,88	35 518	
с 4 по 5	31 229	16 852	0,54	0,88	35 486	
с 5 по 6	30 613	16 181	0,53	0,88	34 626	
с 6 по 7	30 855	15 411	0,50	0,89	34 490	
с 7 по 8	31 086	14 432	0,46	0,91	34 273	
с 8 по 9	33 308	14 652	0,44	0,92	36 388	
с 9 по 10	35 167	15 400	0,44	0,92	38 391	
с 10 по 11	36 586	16 247	0,44	0,91	40 031	
с 11 по 12	37 895	16 577	0,44	0,92	41 362	
с 12 по 13	36 014	16 588	0,46	0,91	39 651	
с 13 по 14	35 596	16 005	0,45	0,91	39 029	
с 14 по 15	35 497	16 181	0,46	0,91	39 011	
с 15 по 16	35 167	16 709	0,48	0,90	38 935	
с 16 по 17	35 332	17 446	0,49	0,90	39 404	
с 17 по 18	34 980	17 710	0,51	0,89	39 208	
с 18 по 19	35 728	17 765	0,50	0,90	39 901	
с 19 по 20	34 815	17 941	0,52	0,89	39 166	
с 20 по 21	35 387	18 095	0,51	0,89	39 745	
с 21 по 22	35 728	17 325	0,48	0,90	39 707	
с 22 по 23	35 893	17 446	0,49	0,90	39 908	
с 23 по 24	35 090	16 555	0,47	0,90	38 799	
Суточный расход	823 262	397 760	0,48	0,90	914 316	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	255 079,00	129 118,00	31 885	16 140	35 737	0,89
с 8 до 16 час.	285 230,00	128 359,00	35 654	16 045	39 098	0,91
с 16 до 24 час.	282 953,00	140 283,00	35 369	17 535	39 477	0,90
с 0 до 24 час.	823 262,00	397 760,00	34 303	16 573	38 096	0,90

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик

В.П. Недашковский



В.П. Недашковский

(расшифровка подписи)