

Наименование предприятия  
 АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"  
 Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.  
 Ведомственная принадлежность:

Абонент:  
**ПАО "МОЭСК" ВВ**  
 Питающий центр п/ст 450, 590  
 Фидер № л.Пески, л.Федино  
 ТП №

**ПРОТОКОЛ (суммарный)**  
**вычислений нагрузок и косинусов Фи за 19.12.2018 г.**  
 по сумме вводов 110 кВ АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"  
по предприятию в целом или отдельному центру

**1. Результаты вычислений**

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность вклоч. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный кВт.ч	Реактивный кВт.ч				
	№ абонента _____					№ абонента _____
с 0 по 1	33 913	17 226	0,51	0,89	38 037	
с 1 по 2	34 166	17 941	0,53	0,89	38 590	
с 2 по 3	34 738	18 601	0,54	0,88	39 405	
с 3 по 4	34 518	18 821	0,55	0,88	39 316	
с 4 по 5	32 395	18 568	0,57	0,87	37 339	
с 5 по 6	32 054	18 084	0,56	0,87	36 803	
с 6 по 7	32 769	17 226	0,53	0,89	37 021	
с 7 по 8	33 704	16 247	0,48	0,90	37 416	
с 8 по 9	34 474	15 323	0,44	0,91	37 726	
с 9 по 10	33 352	14 773	0,44	0,91	36 477	
с 10 по 11	33 891	14 828	0,44	0,92	36 993	
с 11 по 12	35 596	15 521	0,44	0,92	38 833	
с 12 по 13	35 288	16 115	0,46	0,91	38 794	
с 13 по 14	36 432	15 873	0,44	0,92	39 740	
с 14 по 15	38 005	16 214	0,43	0,92	41 319	
с 15 по 16	37 433	16 280	0,43	0,92	40 820	
с 16 по 17	37 125	15 719	0,42	0,92	40 316	
с 17 по 18	36 465	15 686	0,43	0,92	39 696	
с 18 по 19	36 245	15 785	0,44	0,92	39 533	
с 19 по 20	35 695	16 412	0,46	0,91	39 287	
с 20 по 21	35 101	16 544	0,47	0,90	38 804	
с 21 по 22	34 639	16 874	0,49	0,90	38 530	
с 22 по 23	33 957	17 611	0,52	0,89	38 252	
с 23 по 24	32 593	16 346	0,50	0,89	36 462	
Суточный расход	834 548	398 618	0,48	0,90	924 860	

часы	Потребление электроэнергии		Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
	активной, кВтч	реактивной, КВАрч	активная, кВтч	реактивная, КВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	268 257,00	142 714,00	33 532	17 839	37 982	0,88
с 8 до 16 час.	284 471,00	124 927,00	35 559	15 616	38 837	0,92
с 16 до 24 час.	281 820,00	130 977,00	35 228	16 372	38 846	0,91
с 0 до 24 час.	834 548,00	398 618,00	34 773	16 609	38 536	0,90

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

**В.П. Недашковский**  
 (расшифровка подписи)