

Наименование организации
 ООО "Энерго Пром Сети"
 Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.

Абонент:
ПАО "МОЭСК" ввода
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 20.06.2018 г.
 по **сумме вводов 110 кВ АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"**
 по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВАр.ч				№ абонента _____
с 0 по 1	35 090	17 699	0,50	0,89	39 301	
с 1 по 2	34 870	18 150	0,52	0,89	39 311	
с 2 по 3	35 112	18 513	0,53	0,88	39 694	
с 3 по 4	34 100	18 381	0,54	0,88	38 738	
с 4 по 5	33 704	18 139	0,54	0,88	38 275	
с 5 по 6	33 077	17 457	0,53	0,88	37 401	
с 6 по 7	33 825	17 446	0,52	0,89	38 059	
с 7 по 8	34 419	17 039	0,50	0,90	38 406	
с 8 по 9	36 212	17 644	0,49	0,90	40 282	
с 9 по 10	37 631	18 040	0,48	0,90	41 732	
с 10 по 11	38 566	18 304	0,47	0,90	42 689	
с 11 по 12	√ 38 863	19 019	0,49	0,90	43 267	
с 12 по 13	38 368	19 052	0,50	0,90	42 838	
с 13 по 14	38 049	18 854	0,50	0,90	42 464	
с 14 по 15	37 972	18 623	0,49	0,90	42 293	
с 15 по 16	37 543	18 370	0,49	0,90	41 796	
с 16 по 17	37 851	18 788	0,50	0,90	42 257	
с 17 по 18	37 499	18 711	0,50	0,89	41 908	
с 18 по 19	37 081	18 876	0,51	0,89	41 609	
с 19 по 20	36 443	18 601	0,51	0,89	40 916	
с 20 по 21	36 267	18 755	0,52	0,89	40 829	
с 21 по 22	36 135	18 744	0,52	0,89	40 707	
с 22 по 23	36 652	19 019	0,52	0,89	41 293	
с 23 по 24	36 630	19 459	0,53	0,88	41 478	
Суточный расход	871 959	441 683	0,51	0,89	977 444	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	274 197,00	142 824,00	34 275	17 853	38 646	0,89
с 8 до 16 час.	303 204,00	147 906,00	37 901	18 488	42 169	0,90
с 16 до 24 час.	294 558,00	150 953,00	36 820	18 869	41 373	0,89
с 0 до 24 час.	871 959,00	441 683,00	36 332	18 403	40 727	0,89

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик



В.П.Недашковский
 (расшифровка подписи)