

Наименование предприятия
 ООО "Энерго Пром Сети"
 Адрес: г. Воскресенск Московской обл.
 Ведомственная принадлежность:

Абонент:
ПАО "МОЭСК" ввода
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 20.12.2017 г.
по сумме вводов 110 кВ ОАО "Минудобрения"
по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность вклоч. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВТ.ч				№ абонента _____
с 0 по 1	35 882	17 413	0,49	0,90	39 884	
с 1 по 2	34 463	17 061	0,50	0,90	38 455	
с 2 по 3	34 628	17 226	0,50	0,90	38 676	
с 3 по 4	35 002	17 534	0,50	0,89	39 148	
с 4 по 5	34 331	17 039	0,50	0,90	38 327	
с 5 по 6	34 298	16 940	0,49	0,90	38 253	
с 6 по 7	33 891	16 907	0,50	0,89	37 874	
с 7 по 8	32 659	17 391	0,53	0,88	37 001	
с 8 по 9	34 408	17 644	0,51	0,89	38 668	
с 9 по 10	35 442	17 919	0,51	0,89	39 714	
с 10 по 11	✓ 36 300	17 952	0,49	0,90	40 496	
с 11 по 12	35 112	17 710	0,50	0,89	39 326	
с 12 по 13	35 453	18 282	0,52	0,89	39 889	
с 13 по 14	35 321	18 029	0,51	0,89	39 656	
с 14 по 15	34 991	17 787	0,51	0,89	39 252	
с 15 по 16	35 101	18 205	0,52	0,89	39 541	
с 16 по 17	36 267	18 106	0,50	0,89	40 535	
с 17 по 18	35 431	17 952	0,51	0,89	39 719	
с 18 по 19	35 112	18 161	0,52	0,89	39 531	
с 19 по 20	33 616	18 095	0,54	0,88	38 177	
с 20 по 21	32 791	17 831	0,54	0,88	37 326	
с 21 по 22	31 042	18 293	0,59	0,86	36 031	
с 22 по 23	30 283	18 238	0,60	0,86	35 351	
с 23 по 24	28 820	17 732	0,62	0,85	33 838	
Суточный расход	820 644	425 447	0,52	0,89	924 371	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	275 154,00	137 511,00	34 394	17 189	38 450	0,89
с 8 до 16 час.	282 128,00	143 528,00	35 266	17 941	39 567	0,89
с 16 до 24 час.	263 362,00	144 408,00	32 920	18 051	37 544	0,88
с 0 до 24 час.	820 644,00	425 447,00	34 193	17 727	38 515	0,89

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик



(подпись)

В.П.Недашковский

(расшифровка подписи)