

Наименование предприятия
 ООО "Энерго Пром Сети"
 Адрес: г. Воскресенск Московкой обл.
 Ведомственная принадлежность:

Абонент:
АО "ВМУ"
 Питающий центр п/ст 450, 590
 Фидер № л.Пески, л.Федино
 ТП №

**ПРОТОКОЛ (суммарный)
 вычислений нагрузок и косинусов Фи за 21.06.2017 г.
 по сумме вводов 110 кВ ОАО "Минудобрения"**
по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный кВт.ч	Реактивный кВт.ч				
	№ абонента _____					№ абонента _____
с 0 по 1	36 454	18 766	0,51	0,89	41 001	
с 1 по 2	35 651	19 338	0,54	0,88	40 558	
с 2 по 3	35 915	19 767	0,55	0,88	40 995	
с 3 по 4	35 046	19 943	0,57	0,87	40 323	
с 4 по 5	34 320	18 447	0,54	0,88	38 963	
с 5 по 6	34 133	18 040	0,53	0,88	38 607	
с 6 по 7	34 606	17 226	0,50	0,90	38 656	
с 7 по 8	34 969	16 467	0,47	0,90	38 652	
с 8 по 9	36 487	16 852	0,46	0,91	40 191	
с 9 по 10	37 378	17 545	0,47	0,91	41 291	
с 10 по 11	37 477	16 863	0,45	0,91	41 096	
с 11 по 12	38 445	17 413	0,45	0,91	42 205	
с 12 по 13	38 049	17 985	0,47	0,90	42 085	
с 13 по 14	38 533	18 095	0,47	0,91	42 570	
с 14 по 15	38 907	18 084	0,46	0,91	42 904	
с 15 по 16	38 940	18 337	0,47	0,90	43 041	
с 16 по 17	37 928	17 776	0,47	0,91	41 887	
с 17 по 18	37 070	17 270	0,47	0,91	40 895	
с 18 по 19	37 180	17 644	0,47	0,90	41 154	
с 19 по 20	36 740	17 985	0,49	0,90	40 906	
с 20 по 21	37 455	18 260	0,49	0,90	41 669	
с 21 по 22	37 972	17 996	0,47	0,90	42 021	
с 22 по 23	37 840	17 776	0,47	0,91	41 807	
с 23 по 24	36 531	17 402	0,48	0,90	40 464	
Суточный расход	884 026	431 277	0,49	0,90	983 617	

часы	Потребление электроэнергии		Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	281 094,00	147 994,00	35 137	18 499	39 709	0,88
с 8 до 16 час.	304 216,00	141 174,00	38 027	17 647	41 922	0,91
с 16 до 24 час.	298 716,00	142 109,00	37 339	17 764	41 350	0,90
с 0 до 24 час.	884 026,00	431 277,00	36 834	17 970	40 984	0,90

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик



В.П.Недашковский

(расшифровка подписи)