

Наименование предприятия
ООО "Энерго Пром Сети"
Адрес: г. Воскресенск Московской обл.
Ведомственная принадлежность:

Абонент:
ВВОДА
Питающий центр п/ст 450, 590
Фидер № л.Пески, л.Федино
ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 21.12.2016 г.

по сумме вводов 110 кВ
по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАР
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				№ абонента _____
с 0 по 1	25 806	18 139	0,70	0,82	31 543	
с 1 по 2	25 432	17 600	0,69	0,82	30 928	
с 2 по 3	25 333	18 139	0,72	0,81	31 157	
с 3 по 4	24 838	17 644	0,71	0,82	30 467	
с 4 по 5	24 904	17 787	0,71	0,81	30 604	
с 5 по 6	25 212	17 710	0,70	0,82	30 811	
с 6 по 7	26 741	18 073	0,68	0,83	32 276	
с 7 по 8	28 875	18 029	0,62	0,85	34 041	
с 8 по 9	30 503	18 524	0,61	0,85	35 687	
с 9 по 10	31 735	18 700	0,59	0,86	36 835	
с 10 по 11	31 955	18 480	0,58	0,87	36 914	
с 11 по 12	31 614	18 458	0,58	0,86	36 608	
с 12 по 13	31 317	18 700	0,60	0,86	36 475	
с 13 по 14	31 383	18 238	0,58	0,86	36 298	
с 14 по 15	31 691	18 898	0,60	0,86	36 898	
с 15 по 16	31 944	18 810	0,59	0,86	37 071	
с 16 по 17	31 691	18 854	0,59	0,86	36 875	
с 17 по 18	30 679	18 744	0,61	0,85	35 952	
с 18 по 19	30 701	19 162	0,62	0,85	36 190	
с 19 по 20	30 096	18 425	0,61	0,85	35 288	
с 20 по 21	31 482	18 304	0,58	0,86	36 416	
с 21 по 22	30 481	17 644	0,58	0,87	35 219	
с 22 по 23	28 160	17 193	0,61	0,85	32 994	
с 23 по 24	26 752	17 578	0,66	0,84	32 010	
Суточный расход	699 325	437 833	0,63	0,85	825 078	

часы	Потребление электроэнергии		Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	207 141,00	143 121,00	25 893	17 890	31 472	0,82
с 8 до 16 час.	252 142,00	148 808,00	31 518	18 601	36 597	0,86
с 16 до 24 час.	240 042,00	145 904,00	30 005	18 238	35 113	0,85
с 0 до 24 час.	699 325,00	437 833,00	29 139	18 243	34 378	0,85

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик



В.П.Недашковский

(расшифровка подписи)