


Отчет по выполненной работе за июль 2022 года  
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей  
№023-41/9418 от 01.06.2011г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	<b>ПГВ №535 "Азотная"</b>	
1	ТЭС л2 ВН (4шт) яч 36	Техническое обслуживание
	<b>ПГВ №737 "Неверово"</b>	
1	РП-77 л.1 яч 27	Техническое обслуживание
2	РП-77 л.2 яч 53	Техническое обслуживание
3	РП-90 л.1 яч 20	Техническое обслуживание
4	РП-90 л.2 яч 64	Техническое обслуживание
5	ТЭС Л-3 яч 14	Техническое обслуживание
	<b>ПГВ №201 "Серная"</b>	
1	РП-45 л1 яч 24	Техническое обслуживание
2	РП-45 л2 яч 40	Техническое обслуживание
	<b>РП-45</b>	
1	Серная л2 яч	Техническое обслуживание
2	ТЭС л2 яч	Техническое обслуживание
3	Серная л1 яч 5	Техническое обслуживание
4	ТЭС л5 яч 9	Техническое обслуживание
5	ТЭС л4 яч 15	Техническое обслуживание
6	Азотная л3 ВН (2шт) яч 17	Техническое обслуживание
	<b>ТЭС</b>	
1	С 4Р ф.СН 53Н	Техническое обслуживание
2	С 4Р ф.СН Л4	Техническое обслуживание
3	С 3 ф.СН Л4	Техническое обслуживание
4	ПГВ 737	Техническое обслуживание

Главный энергетик  
АО «Воскресенские  
минеральные удобрения»

 О.Г. Савочкин

Главный энергетик  
ООО «Энерго-Пром Сети»

 В.П. Недашковский