


Отчет по выполненной работе за июнь 2024 года  
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей  
№023-41/9418 от 01.06.2011г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	<b>ТЭС</b>	
1	С 6Р ф.СН Л6	Техническое обслуживание
2	С 6Р ф.СН 54Н	Техническое обслуживание
	<b>КЛ 6 кВ</b>	
1	ТЭС С 6Р - С 54Т	Техническое обслуживание
2	ТЭС С 4Р - С 53Т	Техническое обслуживание

Главный энергетик  
филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
в городе Воскресенске

  
О.Г. Савочкин

Технический директор  
ООО «Энерго Пром Сети»

  
В.П.Недашковский

**СПРАВКА**  
**выполненных работ по договору № 89 от 29.12.2023 г.**  
**между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»**  
**за июнь 2024 г.**

№ п/п	Инвент. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1998096	4б	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 171 от 08.06.2024	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 567 от 07.06.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 86 от 08.06.2024	
			Проверка контура заземления	№ 574 от 07.06.2024	
2.	1998456	4н	Тек. ремонт оборудования секции фид.Г-7	№ 191 от 27.06.2024	
			Тек. ремонт оборудования секции фид.Г-10	№ 162 от 28.05.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 679 от 01.07.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 680 от 01.07.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 681 от 01.07.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 682 от 01.07.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 683 от 01.07.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6 (Г-7)	№ 684 от 01.07.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 685 от 01.07.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.9	№ 544 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 545 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 546 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 547 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 548 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 549 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15	№ 550 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.16	№ 551 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.17	№ 552 от 06.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.18	№ 553 от 06.06.2024	
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.19	№ 554 от 06.06.2024				

1	2	3	4	5	6			
2.	1998456	4н	Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 555 от 06.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21	№ 556 от 06.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.22 (Г-10)	№ 557 от 06.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.23	№ 558 от 07.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 559 от 07.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25	№ 560 от 07.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.26	№ 561 от 07.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.27	№ 562 от 07.06.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.28	№ 686 от 02.07.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29	№ 687 от 02.07.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.30	№ 688 от 02.07.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.31	№ 689 от 02.07.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.32	№ 690 от 02.07.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.33	№ 691 от 02.07.2024				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.34	№ 692 от 02.07.2024				
			Проверка схемы АВР секции №1 (Г-7)	№ 678 от 01.07.2024				
			Проверка схемы АВР секции № 2 (Г-10)	№ 543 от 06.06.2024				
			Испытание ошиновки секции № 1 (Г-7)	№ 693 от 02.07.2024				
			Испытание ошиновки секции № 2 (Г-10)	№ 563 от 07.06.2024				
			Проверка контура заземления	№ 573 от 07.06.2024				
						Испытание в/в кабеля п/ст 4н фид.28 - п/ст 83 фид.21	№ 698 от 02.07.2024	
						Испытание в/в кабеля п/ст 4н фид.6(Г-7) - п/ст 297 фид.Г-7	№ 676 от 02.07.2024	
						Испытание в/в кабеля п/ст 4н фид.22(Г-10)-п/ст 297 фид.Г-10	№ 564 от 07.06.2024	
						Испытание в/в кабеля п/ст 4н фид.24-п/ст 15 фид.07	№ 565 от 07.06.2024	
	1997277			Тек. ремонт трансформатора ТСН-2	№ 160 от 28.05.2024			
				Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-2	№ 566 от 07.06.2024			
				Тек. ремонт концевых воронок секции фид.Г-10 (ТСН-2)	№ 81 от 29.05.2024			

1	2	3	4	5	6
3.	1530030	5	Тек. ремонт оборудования	№ 182 от 15.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 653 от 15.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 654 от 15.06.2024	
			Капитальный ремонт фид.4	№ 181 от 11.06.2024	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.4	№ 650 от 13.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 655 от 15.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 656 от 15.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 657 от 15.06.2024	
			Испытание изоляции ошиновки	№ 658 от 15.06.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 90 от 15.06.2024	
			Проверка контура заземления	№ 661 от 15.06.2024	
	1996701	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 184 от 15.06.2024		
		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 659 от 15.06.2024		
	1996702	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 185 от 15.06.2024		
	Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 660 от 15.06.2024			
4.	1530220	20	Тек. ремонт оборудования	№ 172 от 08.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 582 от 08.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 583 от 08.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 584 от 08.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 585 от 08.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 586 от 08.06.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 587 от 08.06.2024	
			Капитальный ремонт фид.11	№ 192 от 08.06.2024	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.11	№ 581 от 08.06.2024	
			Испытание ошиновки	№ 588 от 08.06.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 87 от 08.06.2024	
			Проверка контура заземления	№ 594 от 08.06.2024	
5.	1530150	15	Капитальный ремонт фид.7	№ 180 от 11.06.2024	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.7	№ 651 от 13.06.2024	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» фид.7	№ 665 от 13.06.2024	
6.	1357610	64	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 174 от 08.06.2024	
			Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 175 от 08.06.2024	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6.	1357610	64	Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 598 от 08.06.2024	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 176 от 08.06.2024	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 599 от 08.06.2024	
			Испытание ошиновки РУ-6кВ	№ 596 от 08.06.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 88 от 08.06.2024	
			Проверка контура заземления	№ 595 от 08.06.2024	

Технический директор  
ООО «Энерго Трансфер»

А.В. Шевцов

Отчет по выполненной работе за июнь 2024 года  
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.


№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	<b>ПГВ-1</b>	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Текущий ремонт
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Текущий ремонт
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Текущий ремонт
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Текущий ремонт
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	<b>Сборные шины V секции</b>	Техническое обслуживание
14	Фид. №1 НТМИ-6	Текущий ремонт
15	Фид. №3 – резерв	Текущий ремонт
16	Фид. №5 – ЦРП 1А, яч.46	Текущий ремонт
17	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Текущий ремонт
18	<b>Сборные шины I секции</b>	Текущий ремонт
19	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Текущий ремонт
21	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Текущий ремонт
22	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Текущий ремонт
23	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
24	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
25	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Текущий ремонт
26	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Текущий ремонт
27	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Текущий ремонт
29	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Текущий ремонт
30	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Текущий ремонт
31	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Текущий ремонт
32	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Текущий ремонт

33	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Текущий ремонт
34	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Текущий ремонт
35	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Текущий ремонт
36	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Текущий ремонт
37	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Текущий ремонт
38	Фид. №47 – п/ст 33 яч.4 – I секц.	Текущий ремонт
39	Фид. №49 – тр-р №4 6300 кВА	Текущий ремонт
40	<b>Сборные шины II секции</b>	Текущий ремонт
41	<b>Сборные шины III секции</b>	Текущий ремонт
42	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Текущий ремонт
43	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Текущий ремонт
44	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Текущий ремонт
45	Фид. №10 – резерв	Текущий ремонт
46	Фид. №12-РУ 6кВ ДППТУ печь№2 СПЦ-4	Текущий ремонт
47	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Текущий ремонт
48	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Текущий ремонт
49	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Текущий ремонт
50	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Текущий ремонт
51	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 – III секц.	Текущий ремонт
52	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Текущий ремонт
53	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Текущий ремонт
54	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Текущий ремонт
55	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Текущий ремонт
56	<b>Сборные шины IV секции</b>	Техническое обслуживание
57	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
58	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Текущий ремонт
59	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
60	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Текущий ремонт
61	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Текущий ремонт
62	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Текущий ремонт
63	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
64	Фид. №46 – разъед. ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
65	Фид. №48 – резерв	Текущий ремонт
66	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Текущий ремонт
67	РУ-10кВ фид.№52-тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Текущий ремонт
68	Фид.№54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Текущий ремонт
69	Фид.№56 – тр-р СН №3 40кВА	Текущий ремонт
70	Фид.№51 – тр-р СН №4 40кВА	Текущий ремонт
71	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Текущий ремонт
72	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Текущий ремонт
73	Щит 0,2 кВ I секц.	Текущий ремонт
74	Щит 0,2 кВ II секц.	Текущий ремонт
75	КВУ № 1,2,3,4	Текущий ремонт
76	Насос откачки воды	Текущий ремонт
77	Вентилятор №1 – подвал	Текущий ремонт
78	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Текущий ремонт
79	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Текущий ремонт
80	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Текущий ремонт

81	Силовая сборка 0,4 кВ	Текущий ремонт
82	Щит освещения, сеть освещения	Текущий ремонт
83	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
84	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
85	Сеть заземления	Техническое обслуживание


### ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик  
АО «Металлургический завод  
«Электросталь»



### ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор  
ООО «Энерго Пром Сервис»

 /А.А. Александров

