

Отчет по выполненной работе за ноябрь 2024 года
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей
№023-41/9418 от 01.06.2011г.


№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ №737 "Неверово"	
1	ЦРП-25 л.1 яч 46	Техническое обслуживание
2	ЦРП-25 л.2 яч 15	Техническое обслуживание
	РП-8	
1	ВКЗ Л-1 ВН (2шт)	Техническое обслуживание
2	ВКЗ Л-2 ВН (2шт)	Техническое обслуживание
	КЛ 6 кВ	
1	ПС-201 - РП-115	Техническое обслуживание
2	РП-45 - ТЭС л-4	Техническое обслуживание

Главный энергетик
филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Воскресенске



О.Г. Савочкин

Технический директор
ООО «Энерго Пром Сети»



В.П. Недашковский

СПРАВКА
выполненных работ по договору № 89 от 29.12.2023 г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1413691	7а	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 328 от 28.10.2024	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1175 от 29.10.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-1	№ 146 от 28.10.2024	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 342 от 08.11.2024	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1201 от 11.11.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 150 от 08.11.2024	
			Проверка контура заземления	№ 1179 от 29.10.2024	
2.	1002480	7Б	Тек. ремонт оборудования секции фид.37	№ 326 от 25.10.2024	
			Тек. ремонт оборудования секции фид.66	№ 340 от 07.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 1164 от 28.10.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 1165 от 28.10.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 1166 от 28.10.2024	
			Капитальный ремонт фид.5 (37)	№ 324 от 22.10.2024	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.5 (37)	№ 1172 от 29.10.2024	
			Капитальный ремонт фид.6	№ 325 от 22.10.2024	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.6	№ 1173 от 29.10.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.9	№ 1167 от 28.10.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 1168 от 28.10.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 1169 от 28.10.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 1170 от 28.10.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 1171 от 28.10.2024	
			Капитальный ремонт фид.15	№ 327 от 25.10.2024	
Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.15	№ 1174 от 29.10.2024				
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.18	№ 1191 от 11.11.2024				

1	2	3	4	5	6
2.	1002480	7Б	Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.19	№ 1192 от 11.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 1193 от 11.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21	№ 1194 от 11.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.22	№ 1195 от 11.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.23	№ 1196 от 11.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 1197 от 11.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25	№ 1198 от 11.11.2024	
			Капитальный ремонт фид.26	№ 339 от 01.11.2024	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.26	№ 1189 от 08.11.2024	
			Капитальный ремонт фид.27	№ 341 от 06.11.2024	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.27	№ 1190 от 08.11.2024	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29	№ 1199 от 11.11.2024	
			Проверка схемы АВР секции ф.37	№ 1163 от 28.10.2024	
			Проверка схемы АВР секции ф.66	№ 1188 от 08.11.2024	
			Испытание ошиновки секции № 1	№ 1182 от 29.10.2024	
			Испытание ошиновки секции № 2	№ 1200 от 11.11.2024	
			Испытание в/в кабеля п/ст 7Б ф.5(37)-п/ст 297 ф.37	№ 1162 от 29.10.2024	
			Испытание в/в кабеля п/ст 7Б ф.27(66)-п/ст 297 ф.66	№ 1187 от 11.11.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок секции фид.37	№ 145 от 23.10.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок секции фид.66	№ 149 от 05.11.2024	
			Проверка контура заземления	№ 1178 от 29.10.2024	
3.		56	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 330 от 28.10.2024	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1177 от 29.10.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-1	№ 148 от 28.10.2024	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 344 от 08.11.2024	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1203 от 11.11.2024	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 1206 от 12.11.2024	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 152 от 08.11.2024	
			Проверка контура заземления	№ 1181 от 29.10.2024	

Отчет по выполненной работе за **ноябрь 2024** года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
ПГВ-1		
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины V секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №1 НТМИ-6	Техническое обслуживание
15	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
16	Фид. №5 – ЦРП 1А, яч.46	Техническое обслуживание
17	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
18	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
19	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
21	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
22	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
23	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
24	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
25	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
26	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
27	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание

33	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание
35	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
36	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
37	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
38	Фид. №47 – п/ст 33 яч.4 – I секц.	Техническое обслуживание
39	Фид. №49 – тр-р №4 6300 кВА	Техническое обслуживание
40	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
41	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
42	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
43	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
44	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
45	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
46	Фид. №12-РУ 6кВ ДППТУ печь№2 СПЦ-4	Техническое обслуживание
47	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
48	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 –III секц.	Техническое обслуживание
52	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
54	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
55	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
56	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
57	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
58	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
60	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
62	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
64	Фид. №46 –разъед. ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
65	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
66	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
67	РУ-10кВ фид.№52-тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
68	Фид.№54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
69	Фид.№56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
70	Фид.№51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
71	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
72	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
73	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
74	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
75	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
76	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
79	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
80	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание

81	Силовая сборка 0,4 кВ	Техническое обслуживание
82	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
83	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
84	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
85	Сеть заземления	Техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

[Signature]
/О.В. Никульшин



ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «Энерго Пром Сервис»

[Signature]
/А.А. Александров

