


Отчет по выполненной работе за март 2025 года
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей
№023-41/9418 от 01.06.2011г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ №535 "Азотная"	
1	Тр-р с/р N1 с ДГК и ВН (2шт) яч 35	Техническое обслуживание
2	Тр-р с/р N2, ВН яч 2	Техническое обслуживание
3	ДГК N2, ВН яч 2	Техническое обслуживание
4	Тр-р с/р №3, ВН яч 37	Техническое обслуживание
5	ДГК №3, ВН яч 37	Техническое обслуживание
6	Тр-р с/р №4 с ДГК и ВН (2шт) яч 72	Техническое обслуживание
7	МВ тр-ра с/р N3 ВН (4шт) яч 39	Техническое обслуживание
8	МВ тр-ра с/р N4 ВН (4шт) яч 70	Техническое обслуживание
9	вв.тр-р N1 сек.1 ВН (2шт) яч 50	Техническое обслуживание
10	вв.тр-р N1 сек.3 ВН (2шт) яч 58	Техническое обслуживание
11	вв.тр-р N2 сек.2 ВН (2шт) яч 52	Техническое обслуживание
12	вв.тр-р N2 сек.4 ВН (2шт) яч 60	Техническое обслуживание
13	СМВ секции 1-2 ВН (2шт) яч 53	Техническое обслуживание
14	СМВ секции 3-4 ВН (2шт) яч 28	Техническое обслуживание
15	ТЭС л1 ВН (6шт) яч 6	Техническое обслуживание
16	ТЭС л2 ВН (4шт) яч 36	Техническое обслуживание
17	РП-9 Л1 ВН (4шт) яч 51	Техническое обслуживание
18	РП-9 Л2 ВН (4шт) яч 57	Техническое обслуживание
19	РП-80 л1 ВН (4шт) яч 46	Техническое обслуживание
20	РП-80 л2 ВН (4шт) яч 61	Техническое обслуживание
21	Город л1 ВН (4шт) яч 5	Техническое обслуживание
22	Город л2 ВН (4шт) яч 23	Техническое обслуживание
23	Резерв яч 22 ВН (4шт)	Техническое обслуживание
24	РП-8-9 л3 ВН (4шт) яч 44	Техническое обслуживание
25	РП-8-9 л4 ВН (4шт) яч 55	Техническое обслуживание

26	СВУ сек.1-2 ВН (2шт) яч 13	Техническое обслуживание
27	СВУ сек.3-4 ВН (2шт) яч 29	Техническое обслуживание
	ПГВ №737 "Неверово"	
1	Трансформатор №2	Техническое обслуживание
2	Масляный выключатель 110кВ П-Н	Техническое обслуживание
3	Высоковольтный ввод 110 кВ с2	Техническое обслуживание
4	Разъединитель 110 кВ ЛР л.П-Н	Техническое обслуживание
5	Разъединитель 110 кВ ШР л.П-Н	Техническое обслуживание
6	Разъединитель 110 кВ ОД л.П-Н	Техническое обслуживание
7	Разъединитель 110 кВ СМВ с2	Техническое обслуживание
8	Отделитель 110 кВ Т2	Техническое обслуживание
9	Разъединитель нуля Т2	Техническое обслуживание
10	Разрядник тр-ра Т2 (3шт)	Техническое обслуживание
11	Гр-р напряжения №2 (3шт)	Техническое обслуживание
12	Гр.реакторов тр-ра N2	Техническое обслуживание
13	Тр-р N2 с ДГК яч 5	Техническое обслуживание
14	ТСН N2 яч 4	Техническое обслуживание
15	Вв.тр-ра N2 на сек.2 яч 12	Техническое обслуживание
16	ТР.тр-ра N2 на сек.2 яч 13	Техническое обслуживание
17	ТР.тр-ра N2 на сек.4 яч 59	Техническое обслуживание
18	Вв.тр-ра N2 на сек.4 яч 60	Техническое обслуживание
19	СМВ сек.1-2 яч 17	Техническое обслуживание
20	СР СМВ 1-2 яч 18	Техническое обслуживание
21	СР СМВ 3- яч 48	Техническое обслуживание
22	СМВ 3-4 яч 49	Техническое обслуживание
23	Азотная л4 яч 40	Техническое обслуживание
	РП-45	
1	Азотная л3 ВН (2шт) яч 17	Техническое обслуживание
	ТЭС	
1	С 54Н ф.С 6Р	Техническое обслуживание

2	С 53Н ф.С 4Р	Техническое обслуживание
3	Секционный С 53Н - С 54Н	Техническое обслуживание
4	С 54Н ф.Мегафон 1	Техническое обслуживание
5	С 53Н ф.Мегафон 2	Техническое обслуживание
6	Трансформатор 54Т	Техническое обслуживание
7	Трансформатор 53Т	Техническое обслуживание
КЛ 6 кВ		
1	ПС-737 - тр-ра с/р N1	Техническое обслуживание
2	ПС-737 - тр-ра с/р N2	Техническое обслуживание
3	ПС-737 - тр-ра №1 с ДГК	Техническое обслуживание
4	ПС-737 - тр-ра №2 с ДГК	Техническое обслуживание

Главный энергетик
филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Воскресенске



Технический директор
ООО «ЭнергоПром Сети»



В.П.Недашковский

СПРАВКА
выполненных работ по договору № 68 от 18.12.2024г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за март 2025 г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1530010	2н	Капитальный ремонт фид.2	№ 65 от 13.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.2	№ 189 от 14.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.3	№ 62 от 11.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.3	№ 185 от 12.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.6	№ 63 от 11.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.6	№ 186 от 12.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.7	№ 64 от 11.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.7	№ 187 от 12.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.8	№ 66 от 13.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.8	№ 190 от 14.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.12	№ 67 от 13.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.12	№ 191 от 14.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.23	№ 76 от 18.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.23	№ 316 от 20.03.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.2 - п/ст 3н фид.13	№ 246 от 14.03.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.7 - п/ст 4н фид.9	№ 245 от 12.03.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.8 - п/ст 13 фид.6	№ 247 от 14.03.2025	
2.	1530220	20	Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.30 - п/ст 20 фид.6	№ 209 от 19.02.2025	
3.	1531040	62	Тек. ремонт оборудования секции фид.62	№ 71 от 15.03.2025	
			Тек. ремонт оборудования секции фид.33	№ 89 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5(62)	№ 212 от 15.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6(33)	№ 255 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 213 от 15.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.8	№ 77 от 18.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.8	№ 240 от 21.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.11	№ 44 от 25.02.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.11	№ 145 от 26.02.2025	

1	2	3	4	5	6
3.	1531040	62	Капитальный ремонт фид.12	№ 78 от 18.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.12	№ 241 от 21.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.13	№ 47 от 28.02.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.13	№ 188 от 03.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 256 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15	№ 214 от 15.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.16	№ 257 от 24.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.17	№ 45 от 25.02.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.17	№ 146 от 26.02.2025	
			Капитальный ремонт фид.18	№ 80 от 21.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.18	№ 268 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.19	№ 215 от 15.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 258 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21	№ 216 от 15.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.22	№ 259 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25	№ 217 от 15.03.2025	
			Капитальный ремонт фид.27	№ 79 от 19.03.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.27	№ 218 от 21.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.28	№ 260 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29	№ 219 от 15.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.30	№ 261 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.31	№ 220 от 15.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.32	№ 262 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.34	№ 263 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.35	№ 222 от 15.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.36	№ 264 от 24.03.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.38	№ 265 от 24.03.2025	

1	2	3	4	5	6
3.	1531040	62	Проверка схемы АВР секции №1	№ 211 от 15.03.2025	
			Испытание ошиновки секции №1	№ 223 от 15.03.2025	
			Проверка схемы АВР секции №2	№ 253 от 24.03.2025	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 266 от 24.03.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок секции фид.62	№ 40 от 15.03.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок секции фид.33	№ 47 от 24.03.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок тр-ров Т-1, Т-5	№ 34 от 04.03.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок тр-ров Т-2, Т-4, Т-6	№ 45 от 21.03.2025	
	1998434		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 56 от 04.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 224 от 15.03.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-ра Т-1	№ 156 от 05.03.2025	
	1998803		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 84 от 21.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 242 от 21.03.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-ра Т-2	№ 323 от 15.04.2025	
	1370169		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 46 от 27.02.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 147 от 26.02.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-ра Т-3	№ 157 от 05.03.2025	
	1998432		Тек. ремонт трансформатора Т-4	№ 85 от 21.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-4	№ 243 от 21.03.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-ра Т-4	№ 322 от 16.04.2025	
	1997817		Тек. ремонт трансформатора Т-5	№ 57 от 04.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-5	№ 226 от 15.03.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-ра Т-5	№ 158 от 06.03.2025	
	1997531		Тек. ремонт трансформатора Т-6	№ 86 от 21.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-6	№ 314 от 24.03.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-ра Т-6	№ 324 от 15.04.2025	
	1531040А		Тек. ремонт трансформатора ТСН-1	№ 72 от 15.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-1	№ 244 от 15.03.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-ра ТСН-1	№ 251 от 24.03.2025	
	1531040		Проверка контура заземления	№ 232 от 15.03.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 62 ф.17-п/ст 61 ф.1	№ 210 от 26.02.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 62 ф.5(62)-п/ст 297 ф.62	№ 238 от 15.03.2025	

1	2	3	4	5	6
4.		102	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 61 от 06.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 228 от 15.03.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере трансформатора Т-1	№ 37 от 06.03.2025	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 82 от 20.03.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 315 от 24.03.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере трансформатора Т-2	№ 43 от 20.03.2025	
			Проверка контура заземления	№ 237 от 15.03.2025	

Технический директор
ООО «Энерго Трансфер»

А.В. Шевцов

Отчет по выполненной работе за **март 2025** года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.


№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ-1	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины V секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №1 НТМИ-6	Техническое обслуживание
15	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
16	Фид. №5 – ЦРП 1А, яч.46	Техническое обслуживание
17	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
18	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
19	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
21	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
22	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
23	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
24	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
25	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
26	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
27	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание

33	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание
35	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
36	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
37	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
38	Фид. №47 – п/ст 33 яч.4 – I секц.	Техническое обслуживание
39	Фид. №49 – тр-р №4 6300 кВА	Техническое обслуживание
40	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
41	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
42	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
43	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
44	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
45	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
46	Фид. №12-РУ 6кВ ДППТУ печь№2 СПЦ-4	Техническое обслуживание
47	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
48	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 –III секц.	Техническое обслуживание
52	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
54	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
55	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
56	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
57	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
58	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
60	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
62	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
64	Фид. №46 –разъед. ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
65	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
66	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
67	РУ-10кВ фид.№52-тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
68	Фид.№54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
69	Фид.№56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
70	Фид.№51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
71	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
72	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
73	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
74	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
75	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
76	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
79	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
80	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание

81	Силовая сборка 0,4 кВ	Техническое обслуживание
82	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
83	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
84	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
85	Сеть заземления	Техническое обслуживание


ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

 /О.В. Никульшин


ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
/ ООО «Энерго Пром Сервис»

 /А.А. Александров
