


Отчет по выполненной работе за август 2025 года
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей
№023-41/9418 от 01.06.2011г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ №535 "Азотная"	
1	Трансформатор Т1	Техническое обслуживание
2	Разъединитель 110 кВ ЛР л.Ф-А	Техническое обслуживание
3	Масляный выключатель 110кВ Ф-А	Техническое обслуживание
4	Разъединитель 110 кВ ШР л.Ф-А	Техническое обслуживание
5	Разъединитель 110 кВ ОД л.Ф-А	Техническое обслуживание
6	Отделитель 110 кВ Т1	Техническое обслуживание
7	Разрядник тр-ра Т1	Техническое обслуживание
8	Разъединитель нуля Т1	Техническое обслуживание
9	ОПН Разрядник нуля тр-ра Т1	Техническое обслуживание
10	Разъединитель 110 кВ СМВ с1	Техническое обслуживание
11	Трансформатор напряжения л.Ф-А (3шт)	Техническое обслуживание
12	Масляный выключатель СМВ 110кВ	Техническое обслуживание
13	Высоковольтный ввод 110 кВ с1	Техническое обслуживание
14	Высоковольтный ввод 110 кВ с1	Техническое обслуживание
15	Трансформатор Т2	Техническое обслуживание
16	Разъединитель 110 кВ ЛР л.П-А	Техническое обслуживание
17	Масляный выключатель 110кВ П-А	Техническое обслуживание
18	Разъединитель 110 кВ ШР л.П-А	Техническое обслуживание
19	Разъединитель 110 кВ ОД л.П-А	Техническое обслуживание
20	Отделитель 110 кВ Т2	Техническое обслуживание
21	Разрядник тр-ра Т2	Техническое обслуживание
22	Разъединитель нуля Т2	Техническое обслуживание
23	ОПН Разрядник нуля тр-ра Т2	Техническое обслуживание
24	Разъединитель 110 кВ СМВ с2	Техническое обслуживание
25	Трансформатор напряжения л.П-А	Техническое обслуживание


26	Высоковольтный ввод 110 кВ с2	Техническое обслуживание
	ПГВ №737 "Неверово"	
1	Заземляющее устройство	Техническое обслуживание
	ПГВ №201 "Серная"	
1	Заземление	Техническое обслуживание
	РП-115	
1	Серная л3 ячб	Техническое обслуживание
	ТЭС	
1	МВ РП 45 Л4	Техническое обслуживание

Главный энергетик
филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Воскресенске



О.Г. Савочкин

Технический директор
ООО «Энерго Пром Сети»



В.П. Недашковский

СПРАВКА
выполненных работ по договору № 68 от 18.12.2024 г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за август 2025 г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1530040	6н	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 267 от 09.08.2025	
			Испытание ошиновки секции № 1	№ 852 от 09.08.2025	
			Испытание ошиновки секции № 2	№ 853 от 09.08.2025	
			Проверка контура заземления	№ 857 от 09.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 108 от 09.08.2025	
	1998098		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 268 от 09.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 854 от 09.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 947 от 21.08.2025	
	1998097		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 269 от 09.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 855 от 09.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 949 от 22.08.2025	
	1998100		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 270 от 09.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 856 от 09.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-3	№ 948 от 21.08.2025	
2.	1530070	9	Тек. ремонт оборудования	№ 260 от 02.08.2025	
			Испытание ошиновки	№ 833 от 02.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 105 от 02.08.2025	
			Проверка контура заземления	№ 836 от 02.08.2025	
	13100019056		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 261 от 02.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 834 от 02.08.2025	
	13100019055		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 262 от 02.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 835 от 02.08.2025	
3.	1370613	10	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 293 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 927 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 928 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 929 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 930 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 931 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 932 от 23.08.2025	

1	2	3	4	5	6
3.	1370613	10	Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 933 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 934 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 935 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 936 от 23.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 937 от 23.08.2025	
			Проверка схемы АВР	№ 926 от 23.08.2025	
			Испытание ошиновки секция I	№ 938 от 23.08.2025	
			Испытание ошиновки секция II	№ 939 от 23.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 120 от 23.08.2025	
			Проверка контура заземления	№ 944 от 23.08.2025	
	1997279		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 289 от 23.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 940 от 23.08.2025	
	1998101		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 290 от 23.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 941 от 23.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 951 от 26.08.2025	
	1996750		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 291 от 23.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 942 от 23.08.2025	
4.	1997716	10а	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 288 от 23.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 943 от 23.08.2025	
			Проверка контура заземления	№ 945 от 23.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 122 от 23.08.2025	
5.	1998811	13	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 274 от 16.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 872 от 16.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 873 от 16.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 874 от 16.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 875 от 16.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 876 от 16.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 877 от 16.08.2025	
			Проверка схемы АВР секции 1	№ 870 от 16.08.2025	
			Проверка схемы АВР секции 2	№ 871 от 16.08.2025	

1	2	3	4	5	6
5.	1998811	13	Испытание ошиновки секции № 1	№ 878 от 16.08.2025	
			Испытание ошиновки секции № 2	№ 879 от 16.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 110 от 16.08.2025	
			Проверка контура заземления	№ 883 от 16.08.2025	
	1998429		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 275 от 16.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 880 от 16.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 946 от 21.08.2025	
	1998430		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 276 от 16.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 881 от 16.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 950 от 22.08.2025	
	1996703		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 277 от 16.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 882 от 16.08.2025	
6.	1530210	18	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 301 от 30.08.2025	
			Испытание ошиновки секции	№ 969 от 30.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 127 от 30.08.2025	
			Проверка контура заземления	№ 977 от 30.08.2025	-
	1998425		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 298 от 30.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 973 от 30.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 1005 от 08.09.2025	
	1370608		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 299 от 30.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 974 от 30.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 1007 от 08.09.2025	
7.	1007720	60	Тек ремонт секции № 1	№ 239 от 24.07.2025	
			Тек ремонт секции № 2	№ 263 от 05.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 809 от 25.07.2025	
			Капитальный ремонт фид.2	№ 271 от 13.08.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.2	№ 865 от 13.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 839 от 06.08.2025	
			Капитальный ремонт фид.15	№ 272 от 13.08.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.15	№ 866 от 13.08.2025	
			Капитальный ремонт фид.17	№ 259 от 01.08.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.17	№ 1035 от 02.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 840 от 06.08.2025	

1	2	3	4	5	6
7.	1007720	60	Капитальный ремонт фид.21	№ 251 от 31.07.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.21	№ 831 от 01.08.2025	
			Капитальный ремонт фид.23	№ 249 от 29.07.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.23	№ 832 от 01.08.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 841 от 06.08.2025	
			Проверка схемы АВР секция № 1	№ 808 от 25.07.2025	
			Проверка схемы АВР секция № 2	№ 838 от 06.08.2025	
			Испытание ошиновки секции № 1	№ 814 от 28.07.2025	
			Испытание ошиновки секции № 2	№ 842 от 07.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 106 от 04.08.2025	
			Проверка контура заземления	№ 811 от 25.07.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 60 фид.2 – п/ст 83а Т-2	№ 868 от 13.08.2025	
			Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 241 от 25.07.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 844 от 01.08.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 823 от 28.07.2025	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 264 от 04.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 843 от 07.08.2025	
8.	1347850	83а	Проверка контура заземления	№ 812 от 25.07.2025	
	1286600А		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 242 от 25.07.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 815 от 28.07.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 824 от 29.07.2025	
	1009320Б		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 265 от 04.08.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 867 от 13.08.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере трансформатора Т-2	№ 107 от 04.08.2025	

Технический директор
ООО «Энерго Трансфер»

А.В. Шевцов

Отчет по выполненной работе за август 2025 года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.


№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ-1	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины V секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №1 НТМИ-6	Техническое обслуживание
15	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
16	Фид. №5 – ЦРП 1А, яч.46	Техническое обслуживание
17	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
18	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
19	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
21	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
22	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
23	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
24	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
25	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
26	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
27	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание

33	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание
35	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
36	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
37	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
38	Фид. №47 – п/ст 33 яч.4 – I секц.	Техническое обслуживание
39	Фид. №49 – тр-р №4 6300 кВА	Техническое обслуживание
40	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
41	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
42	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
43	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
44	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
45	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
46	Фид. №12-РУ 6кВ ДППТУ печь№2 СПЦ-4	Техническое обслуживание
47	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
48	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 –III секц.	Техническое обслуживание
52	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
54	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
55	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
56	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
57	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
58	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
60	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
62	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
64	Фид. №46 –разъед. ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
65	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
66	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
67	РУ-10кВ фид.№52-тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
68	Фид.№54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
69	Фид.№56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
70	Фид.№51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
71	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
72	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
73	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
74	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
75	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
76	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
79	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
80	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание

81	Силовая сборка 0,4 кВ	Техническое обслуживание
82	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
83	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
84	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
85	Сеть заземления	Техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик
АО «Металлургический завод
«Электросталь»



/О.В. Никульшин

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «ЭнергоПромСервис»



/А.А. Александров

Миронов