


Отчет по выполненной работе за сентябрь 2025 года
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей
№023-41/9418 от 01.06.2011г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ №201 "Серная"	
1	Тр-р 250 N1 с ДГК яч 7	Техническое обслуживание
2	Тр-р 250 N2 с ДГК яч 22	Техническое обслуживание
3	Тр-р 250 N3 с ДГК яч 61	Техническое обслуживание
4	Тр-р 250 N4 с ДГК яч 56	Техническое обслуживание
5	Тр-р ТСН N1 яч 63	Техническое обслуживание
6	Тр-р ТСН N2 яч 21	Техническое обслуживание
7	Ввод тр-ра N1 на сек.1 яч 3	Техническое обслуживание
8	ТР тр-ра N1 на сек.1 яч 4	Техническое обслуживание
9	ТР тр-ра N1 на сек.3 яч 35	Техническое обслуживание
10	Ввод тр-ра N1 на сек.3 яч 36	Техническое обслуживание
11	ТР тр-ра N2 на сек.2 яч 13	Техническое обслуживание
12	Ввод тр-ра N2 на сек.2 яч 14	Техническое обслуживание
13	Ввод тр-ра N2 на сек.4 яч 49	Техническое обслуживание
14	ТР тр-ра N2 на сек.4 яч 50	Техническое обслуживание
15	СМВ секции1-2 яч 8	Техническое обслуживание
16	СР СМВ 1-2 яч 9	Техническое обслуживание
17	СР СМВ 3-4 яч 59	Техническое обслуживание
18	СМВ секции 3-4 яч 60	Техническое обслуживание
19	Город л8 яч 62	Техническое обслуживание
20	Город л10 яч 20	Техническое обслуживание
21	Город л11 яч 64	Техническое обслуживание
22	РП-45 л1 яч 24	Техническое обслуживание
23	РП-45 л2 яч 40	Техническое обслуживание
24	РП-115 яч 29	Техническое обслуживание
25	РП-181 яч 47	Техническое обслуживание

26	РП-202 л1 яч 30	Техническое обслуживание
27	РП-202 л2 яч 23	Техническое обслуживание
28	РП-202 л3 яч 38	Техническое обслуживание
29	РП-202 л4 яч 57	Техническое обслуживание
	РП-45	
1	Серная л2 яч	Техническое обслуживание
2	Серная л1 яч 5	Техническое обслуживание
	ТЭС	
1	МВ РП 45 Л5	Техническое обслуживание


Главный энергетик
филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Воскресенске


О.Г. Савочкин



Технический директор
ООО «Энерго Пром Сети»


В.П.Недашковский



СПРАВКА
выполненных работ по договору № 68 от 18.12.2024 г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за сентябрь 2025 г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1530040	6н	Капитальный ремонт фид.1	№ 340 от 03.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.1	№ 984 от 03.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.3	№ 317 от 09.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.3	№ 1027 от 10.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.4	№ 316 от 08.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.4	№ 1025 от 09.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.5	№ 318 от 09.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.5	№ 1026 от 09.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.6	№ 311 от 04.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.6	№ 994 от 05.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.7	№ 341 от 03.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.7	№ 985 от 03.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.8	№ 306 от 02.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.8	№ 983 от 03.09.2025	
2.	5140193	11	Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 1016 от 06.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 1017 от 06.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 1018 от 06.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 1019 от 06.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 1020 от 06.09.2025	
			Проверка схемы АВР секция 1	№ 1003 от 06.09.2025	
			Проверка схемы АВР секция 2	№ 1004 от 06.09.2025	
			Испытание ошиновки секции №1	№ 1010 от 06.09.2025	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 1011 от 06.09.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 135 от 06.09.2025	
			Проверка контура заземления	№ 1024 от 06.09.2025	
			1370168	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 313 от 06.09.2025
	Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1			№ 1021 от 06.09.2025	
	Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1			№ 1052 от 18.09.2025	
	1997815		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 314 от 06.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1022 от 06.09.2025	

1	2	3	4	5	6
2.	1997815	11	Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 1050 от 19.09.2025	
	1997816		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 315 от 06.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 1023 от 06.09.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-3	№ 1051 от 19.09.2025	
3.	1998796	12в	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 325 от 19.09.2025	
	1998796		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1055 от 18.09.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 1049 от 12.09.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок Т-1	№ 138 от 19.09.2025	
	1998797		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 331 от 25.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1071 от 25.09.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 140 от 25.09.2025	
			Проверка контура заземления	№ 1078 от 25.09.2025	
4.	1997215А	25н	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 332 от 25.09.2025	
	1997215Б		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1072 от 25.09.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 1084 от 29.09.2025	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 326 от 19.09.2025	
	1997258		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1110 от 18.09.2025	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 1053 от 18.09.2025	
			Тек. ремонт трансформатора ТСН-1	№ 327 от 19.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-1	№ 1111 от 12.09.2025	
	1997261		Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора ТСН-1	№ 1054 от 18.09.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2 и ТСН-1 (секция Д-7)	№ 136 от 15.09.2025	
			Тек. ремонт трансформатора ТСН-2	№ 333 от 25.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-2	№ 1073 от 25.09.2025	
	1997216		Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора ТСН-2	№ 1085 от 29.09.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-1 и ТСН-2 (секция Г-11)	№ 139 от 22.09.2025	
			Тек. ремонт секции фид.Д-7	№ 321 от 16.09.2025	
			Тек. ремонт секции фид.Г-11	№ 329 от 24.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.1	№ 323 от 18.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.1	№ 1046 от 19.09.2025	

1	2	3	4	5	6
4.	1997216	25н	Капитальный ремонт фид.2	№ 330 от 23.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.2	№ 1070 от 25.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 1059 от 24.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 1072 от 17.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 1083 от 24.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7 (Д-7)	№ 1039 от 17.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 1060 от 24.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.9	№ 1040 от 17.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 1061 от 24.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.11	№ 319 от 11.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.11	№ 1031 от 12.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 1062 от 24.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.13	№ 320 от 11.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.13	№ 1032 от 12.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 1063 от 24.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15	№ 1041 от 17.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.16	№ 1064 от 24.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.17	№ 1042 от 18.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.18	№ 1065 от 24.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.19	№ 322 от 16.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.19	№ 1034 от 17.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 1066 от 24.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21	№ 1044 от 18.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.22	№ 1067 от 24.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 1068 от 24.09.2025	
			Капитальный ремонт фид.29	№ 324 от 18.09.2025	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.29	№ 1047 от 19.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21	№ 1044 от 18.09.2025	

1	2	3	4	5	6
4.	1997216	25н	Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25	№ 1045 от 18.09.2025	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.26	№ 1069 от 24.09.2025	
			Испытание ошиновки секция № 1	№ 1037 от 18.09.2025	
			Испытание ошиновки секция № 2	№ 1077 от 25.09.2025	
			Проверка схемы АВР секции № 1	№ 1048 от 17.09.2025	
			Проверка схемы АВР секции № 2	№ 1058 от 24.09.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 25н ф.7 (Д-7)-п/ст 130 Д-7	№ 1036 от 18.09.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 25н ф.6-п/ст 80 ф.6	№ 1076 от 25.09.2025	
			Испытание в/в кабеля п/ст 25н ф.8-п/ст 297 Г-11	№ 1057 от 25.09.2025	
			Проверка контура заземления	№ 1079 от 25.09.2025	
5.	1997172	31	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 328 от 19.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1056 от 18.09.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок Т-1	№ 137 от 19.09.2025	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 334 от 25.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1074 от 25.09.2025	
			Тек. ремонт концевых воронок Т-2	№ 141 от 25.09.2025	
			Проверка контура заземления	№ 1080 от 25.09.2025	
6.		31А	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 335 от 25.09.2025	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1075 от 25.09.2025	
			Проверка контура заземления	№ 1081 от 25.09.2025	

Технический директор
ООО «Энерго Трансфер»

А.В. Шевцов

Отчет по выполненной работе за **сентябрь 2025** года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.


№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ-1	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины V секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №1 НТМИ-6	Техническое обслуживание
15	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
16	Фид. №5 – ЦРП 1А, яч.46	Техническое обслуживание
17	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
18	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
19	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
21	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
22	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
23	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
24	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
25	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
26	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
27	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание

33	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание
35	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
36	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
37	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
38	Фид. №47 – п/ст 33 яч.4 – I секц.	Техническое обслуживание
39	Фид. №49 – тр-р №4 6300 кВА	Техническое обслуживание
40	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
41	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
42	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
43	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
44	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
45	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
46	Фид. №12-РУ 6кВ ДППТУ печь№2 СПЦ-4	Техническое обслуживание
47	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
48	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 –III секц.	Техническое обслуживание
52	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
54	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
55	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
56	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
57	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
58	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
60	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
62	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
64	Фид. №46 –разъед. ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
65	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
66	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
67	РУ-10кВ фид.№52-тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
68	Фид.№54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
69	Фид.№56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
70	Фид.№51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
71	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
72	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
73	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
74	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
75	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
76	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
79	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
80	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание

81	Силовая сборка 0,4 кВ	Техническое обслуживание
82	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
83	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
84	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
85	Сеть заземления	Техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ч.О. Главный энергетик
АО «Металлургический завод
«Электросталь»
/О.В. Никульшин



ЗАКАЗЧИК

/Генеральный директор
ООО «ЭнергоПромСервис»

/А.А. Александров

