

Наименование предприятия

ООО "Энерго Пром Сети"

Адрес: г. Электросталь Московской обл.

Ведомственная принадлежность:

ООО "Энерго Пром Сети"

Абонент:

ООО "Энерго Пром Сети"

Питающий центр п/ст 430

Фидер № л.Комплекс-1, л.Комплекс-2

ТП №726

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычислений нагрузок и косинусов Фи за 17.12.2025 год

по сумме вводов 110 кВ ПС-726

по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Косинус Фи	Тангенс Фи	Полная мощность, кВА	Мощность включ. компенсирующие устройства, кВАр
	Активный (кВт.ч)	Реактивный (кВт.ч)				
00						
01	988,80	212,40	0,98	0,21	1 011	
02	996,00	217,20	0,98	0,22	1 019	
03	1000,80	226,80	0,98	0,23	1 026	
04	985,20	230,40	0,97	0,23	1 012	
05	991,20	226,80	0,97	0,23	1 017	
06	999,60	218,40	0,98	0,22	1 023	
07	982,80	214,80	0,98	0,22	1 006	
08	943,20	205,20	0,98	0,22	965	
09	938,40	211,20	0,98	0,23	962	
10	904,80	214,80	0,97	0,24	930	
11	922,80	189,60	0,98	0,21	942	
12	927,60	213,60	0,97	0,23	952	
13	921,60	207,60	0,98	0,23	945	
14	882,00	177,60	0,98	0,20	900	
15	871,20	180,00	0,98	0,21	890	
16	896,40	229,20	0,97	0,26	925	
17	956,40	211,20	0,98	0,22	979	
18	964,80	213,60	0,98	0,22	988	
19	970,80	208,80	0,98	0,22	993	
20	972,00	219,60	0,98	0,23	996	
21	927,60	207,60	0,98	0,22	951	
22	914,40	211,20	0,97	0,23	938	
23	968,40	219,60	0,98	0,23	993	
24	949,20	216,00	0,98	0,23	973	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	7 887,60	1 752,00	986	219	1 010	0,98
с 8 до 16 час.	7 264,80	1 623,60	908	203	931	0,98
с 16 до 24 час.	7 623,60	1 707,60	953	213	977	0,98
с 0 до 24 час.	22 776,00	5 083,20	949	212	972	0,98

Распечатка с АИИС КУЭ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
В. П. НЕДАШКОВСКИЙ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 01 - 07/01 ОТ 09.01.2025

Наименование предприятия
ООО "Энерго Пром Сети"
Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.

Абонент:

Питающий центр п/ст 450, 590
Фидер № л.Пески, л.Федино
ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 17.12.2025 г.
по сумме вводов 110 кВ ПС-201 "Серная"
по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				
№ абонента _____						№ абонента _____
с 0 по 1	9 933	1 573	0,16	0,99	10 057	
с 1 по 2	9 603	1 529	0,16	0,99	9 724	
с 2 по 3	9 658	1 617	0,17	0,99	9 792	
с 3 по 4	9 515	1 584	0,17	0,99	9 646	
с 4 по 5	9 504	1 529	0,16	0,99	9 626	
с 5 по 6	9 779	1 518	0,16	0,99	9 896	
с 6 по 7	9 867	1 496	0,15	0,99	9 980	
с 7 по 8	10 120	1 463	0,14	0,99	10 225	
с 8 по 9	10 934	1 804	0,16	0,99	11 082	
с 9 по 10	11 605	2 002	0,17	0,99	11 776	
с 10 по 11	11 946	2 090	0,17	0,99	12 127	
с 11 по 12	✓ 12 100	2 123	0,18	0,98	12 285	
с 12 по 13	11 880	1 991	0,17	0,99	12 046	
с 13 по 14	11 671	2 035	0,17	0,99	11 847	
с 14 по 15	11 913	2 167	0,18	0,98	12 108	
с 15 по 16	12 056	2 244	0,19	0,98	12 263	
с 16 по 17	✓ 12 144	2 255	0,19	0,98	12 352	
с 17 по 18	11 803	2 079	0,18	0,98	11 985	
с 18 по 19	11 495	1 991	0,17	0,99	11 666	
с 19 по 20	10 868	1 760	0,16	0,99	11 010	
с 20 по 21	10 329	1 584	0,15	0,99	10 450	
с 21 по 22	10 395	1 683	0,16	0,99	10 530	
с 22 по 23	10 043	1 595	0,16	0,99	10 169	
с 23 по 24	10 461	1 551	0,15	0,99	10 575	
Суточный расход	259 622	43 263	0,17	0,99	263 202	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	77 979,00	12 309,00	9 747	1 539	9 868	0,99
с 8 до 16 час.	94 105,00	16 456,00	11 763	2 057	11 942	0,99
с 16 до 24 час.	87 538,00	14 498,00	10 942	1 812	11 091	0,99
с 0 до 24 час.	259 622,00	43 263,00	10 818	1 803	10 967	0,99

Распечатка с АИИС КУЭ


(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
В.П. НЕДАШКОВСКИЙ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 01 - 07/01 от 09.01.2025

(расшифровка подписи)

Наименование предприятия

ООО "Энерго Пром Сети"

Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.

Ведомственная принадлежность:

АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"

Абонент:

Питающий центр п/ст 450, 590

Фидер № л.Пески, л.Федино

ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычислений нагрузок и косинусов Фи за 17.12.2025 г.

по сумме вводов 110 кВ ПС-535 "Азотная"

по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				№ абонента
с 0 по 1	4 983	5 159	1,04	0,69	7 173	
с 1 по 2	4 543	5 269	1,16	0,65	6 957	
с 2 по 3	4 433	5 313	1,20	0,64	6 919	
с 3 по 4	4 290	5 489	1,28	0,62	6 967	
с 4 по 5	4 345	5 412	1,25	0,63	6 940	
с 5 по 6	4 499	5 225	1,16	0,65	6 895	
с 6 по 7	4 939	5 192	1,05	0,69	7 166	
с 7 по 8	5 423	5 225	0,96	0,72	7 531	
с 8 по 9	6 039	5 203	0,86	0,76	7 971	
с 9 по 10	6 655	5 313	0,80	0,78	8 516	
с 10 по 11	6 952	5 467	0,79	0,79	8 844	
с 11 по 12	✓ 7 238	5 621	0,78	0,79	9 164	
с 12 по 13	7 183	5 687	0,79	0,78	9 162	
с 13 по 14	7 040	5 588	0,79	0,78	8 988	
с 14 по 15	6 842	5 489	0,80	0,78	8 772	
с 15 по 16	7 029	5 995	0,85	0,76	9 238	
с 16 по 17	✓ 7 293	6 204	0,85	0,76	9 575	
с 17 по 18	7 183	6 248	0,87	0,75	9 520	
с 18 по 19	6 864	6 215	0,91	0,74	9 260	
с 19 по 20	6 622	6 347	0,96	0,72	9 173	
с 20 по 21	6 413	5 401	0,84	0,76	8 384	
с 21 по 22	6 699	4 961	0,74	0,80	8 336	
с 22 по 23	6 138	5 379	0,88	0,75	8 161	
с 23 по 24	5 874	5 137	0,87	0,75	7 803	
Суточный расход	145 519	132 539	0,91	0,74	196 831	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	37 455,00	42 284,00	4 682	5 285	7 061	0,66
с 8 до 16 час.	54 978,00	44 363,00	6 872	5 545	8 831	0,78
с 16 до 24 час.	53 086,00	45 892,00	6 636	5 737	8 772	0,76
с 0 до 24 час.	145 519,00	132 539,00	6 063	5 522	8 201	0,74

Распечатка с АИИС КУЭ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
В.П. НЕДАШКОВСКИЙ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 01-07/01 ОТ 09.01.2025

Наименование предприятия
ООО "Энерго Пром Сети"
Адрес: г. Воскресенск Москововской обл.
Ведомственная принадлежность:
АО "Воскресенские Минеральные Удобрения"

Абонент:

Питающий центр п/ст 450, 590
Фидер № л.Пески, л.Федино
ТП №

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов Фи за 17.12.2025 г.
по сумме вводов 110 кВ ПС-737 "Неверово"

по предприятию в целом или отдельному центру

1. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный кВт.ч	Реактивный кВт.ч				№ абонента
	№ абонента					
с 0 по 1	8 228	13 497	1,64	0,52	15 807	
с 1 по 2	8 096	13 816	1,71	0,51	16 013	
с 2 по 3	8 217	14 630	1,78	0,49	16 780	
с 3 по 4	7 887	14 971	1,90	0,47	16 921	
с 4 по 5	7 799	14 575	1,87	0,47	16 530	
с 5 по 6	7 348	13 563	1,85	0,48	15 426	
с 6 по 7	7 755	13 354	1,72	0,50	15 442	
с 7 по 8	7 392	12 683	1,72	0,50	14 680	
с 8 по 9	8 844	11 957	1,35	0,59	14 872	
с 9 по 10	8 426	12 452	1,48	0,56	15 035	
с 10 по 11	8 448	12 386	1,47	0,56	14 993	
с 11 по 12	8 833	12 969	1,47	0,56	15 691	
с 12 по 13	8 481	13 156	1,55	0,54	15 653	
с 13 по 14	7 942	12 276	1,55	0,54	14 621	
с 14 по 15	8 283	12 243	1,48	0,56	14 782	
с 15 по 16	8 382	13 002	1,55	0,54	15 470	
с 16 по 17	7 931	13 409	1,69	0,51	15 579	
с 17 по 18	7 414	13 629	1,84	0,48	15 515	
с 18 по 19	8 349	14 135	1,69	0,51	16 417	
с 19 по 20	8 492	14 520	1,71	0,50	16 821	
с 20 по 21	8 349	14 817	1,77	0,49	17 007	
с 21 по 22	8 063	14 828	1,84	0,48	16 878	
с 22 по 23	8 547	15 356	1,80	0,49	17 574	
с 23 по 24	9 284	14 795	1,59	0,53	17 467	
Суточный расход	196 790	327 019	1,66	0,52	381 664	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	62 722,00	111 089,00	7 840	13 886	15 947	0,49
с 8 до 16 час.	67 639,00	100 441,00	8 455	12 555	15 137	0,56
с 16 до 24 час.	66 429,00	115 489,00	8 304	14 436	16 654	0,50
с 0 до 24 час.	196 790,00	327 019,00	8 200	13 626	15 903	0,52

Распечатка с АИИС КУЭ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
В.П. НЕДАШКОВСКИЙ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 01-07/01 ОТ 09.01.2025

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

Адрес МО.г.Раменское,
ул.Красноармейская

и вольтметров
за 17.12.2025

Абонент ООО "ЭПС"

Питающий центр 634 "Сафоново"

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26+CH 1, 2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устроановок, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	18769,68	6011,52	0,95	0,32	19708,862	
02	18195,10	6126,20	0,95	0,34	19198,753	
03	17973,13	6362,09	0,94	0,35	19065,929	
04	17727,49	6430,64	0,94	0,36	18857,806	
05	17684,06	6325,46	0,94	0,36	18781,310	
06	18222,50	6074,14	0,95	0,33	19208,190	
07	19832,23	6185,73	0,95	0,31	20774,514	
08	21876,79	6581,07	0,96	0,30	22845,229	
09	23796,69	6883,60	0,96	0,29	24772,292	
10	25099,59	7295,54	0,96	0,29	26138,368	
11	25239,39	7066,56	0,96	0,28	26209,980	
12	25748,87	7274,20	0,96	0,28	26756,654	
13	25217,40	6915,75	0,96	0,27	26148,515	
14	25625,21	7226,39	0,96	0,28	26624,655	
15	25702,53	7211,42	0,96	0,28	26695,029	
16	26170,99	7268,27	0,96	0,28	27161,528	
17	25940,44	6900,24	0,97	0,27	26842,501	
18	25252,22	6685,10	0,97	0,26	26122,118	
19	24448,25	6316,01	0,97	0,26	25250,918	
20	23933,53	6239,18	0,97	0,26	24733,399	
21	23062,30	6048,38	0,97	0,26	23842,241	
22	22073,87	5970,17	0,97	0,27	22866,983	
23	20745,79	6024,99	0,96	0,29	21602,972	
24	19815,79	6235,03	0,95	0,31	20773,569	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	150280,98	43515,78	18785,12	6262,11	19801,38	0,949
с 8 до 16 ч	202600,68	57141,73	25325,09	7142,72	26313,08	0,962
с 16 до 24 ч	185272,19	50419,10	23159,02	6302,39	24001,26	0,965
с 0 до 24 ч	538153,85	157657,69	22423,08	6569,07	23365,51	0,96

Технический директор ООО "Энерго Пром Сети"

В.П. Недашковский

ПРОТОКОЛ (суммарный)
записей показаний счётчиков
и вольтметров
17.12.2025

17.12.2025

ООО "Энерго Пром Сети"
Адрес: МО, г. Электросталь,
пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

Абонент: _____

Питающий центр: ПС - 130

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ
№ фид Д-4, Д-5, Д-7

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВА	мощность включенных компенсирующих установок, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	310,80	0,95	1,00	0,00	310,801	
02	319,20	1,94	1,00	0,01	319,206	
03	310,80	1,93	1,00	0,01	310,806	
04	314,40	1,92	1,00	0,01	314,406	
05	320,40	1,93	1,00	0,01	320,406	
06	351,60	1,90	1,00	0,01	351,605	
07	468,00	1,90	1,00	0,00	468,004	
08	660,00	1,87	1,00	0,00	660,003	
09	✓ 906,00	1,85	1,00	0,00	906,002	
10	955,20	1,86	1,00	0,00	955,202	
11	904,80	1,87	1,00	0,00	904,802	
12	✓ 862,80	1,84	1,00	0,00	862,802	
13	836,40	1,83	1,00	0,00	836,402	
14	727,20	1,84	1,00	0,00	727,202	
15	712,80	1,88	1,00	0,00	712,802	
16	609,60	1,95	1,00	0,00	609,603	
17	558,00	1,97	1,00	0,00	558,003	
18	422,40	1,96	1,00	0,00	422,405	
19	358,80	1,93	1,00	0,01	358,805	
20	394,80	1,93	1,00	0,00	394,805	
21	368,40	1,93	1,00	0,01	368,405	
22	369,60	1,92	1,00	0,01	369,605	
23	380,40	1,95	1,00	0,01	380,405	
24	468,00	1,97	1,00	0,00	468,004	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф. мощности
часы	актив. квтч	реакт. кварч	актив. квтч	реакт. кварч	полная кВА	
с 0 до 8 ч	3055,20	12,47	381,90	1,79	381,9	1
с 8 до 16 ч	6514,80	14,91	814,35	1,86	814,35	1
с 16 до 24 ч	3320,40	15,57	415,05	1,95	415,05	1
с 0 до 24 ч	12890,40	44,81	537,10	1,87	537,1	1

Технический директор
ООО "Энерго Пром Сети"

/В.П. Недашковский/

ПРОТОКОЛ (суммарный)
записей показаний счётчиков
и вольтметров
17.12.2025

17.12.2025

Абонент: _____

Питающий центр: ПС - 297

ООО "Энерго Пром Сети"

Адрес: МО, г. Электросталь,
пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Г-5, Г-6, Г-7, Г-8, Г-9, Г-10, Г-11, Г-12, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 66

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включённых компенсирующих установок, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	13013,40	19,29	1,00	0,00	13013,414	
02	12987,12	19,32	1,00	0,00	12987,134	
03	12840,24	19,18	1,00	0,00	12840,254	
04	12847,14	18,99	1,00	0,00	12847,154	
05	12853,14	19,17	1,00	0,00	12853,154	
06	12628,26	19,38	1,00	0,00	12628,275	
07	13696,26	19,49	1,00	0,00	13696,274	
08	15018,18	19,47	1,00	0,00	15018,193	
09	16287,84	19,48	1,00	0,00	16287,852	
10	17015,40	19,49	1,00	0,00	17015,411	
11	17086,44	19,35	1,00	0,00	17086,451	
12	✓ 17404,08	20,22	1,00	0,00	17404,092	
13	17187,84	20,14	1,00	0,00	17187,852	
14	16644,00	19,35	1,00	0,00	16644,011	
15	16330,80	19,36	1,00	0,00	16330,811	
16	16063,08	19,27	1,00	0,00	16063,092	
17	15717,24	19,45	1,00	0,00	15717,252	
18	14424,72	18,44	1,00	0,00	14424,732	
19	13759,14	18,47	1,00	0,00	13759,152	
20	13624,86	18,38	1,00	0,00	13624,872	
21	13268,88	19,28	1,00	0,00	13268,894	
22	12840,78	19,41	1,00	0,00	12840,795	
23	12670,92	19,46	1,00	0,00	12670,935	
24	12939,42	19,29	1,00	0,00	12939,434	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф. мощности
часы	актив. квтч	реакт. кварч	актив. квтч	реакт. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	105883,74	134,82	13235,47	19,29	13235,48	1
с 8 до 16 ч	134019,48	156,67	16752,44	19,58	16752,45	1
с 16 до 24 ч	109245,96	152,17	13655,75	19,02	13655,76	1
с 0 до 24 ч	349149,18	463,13	14547,88	19,30	14547,9	1

Технический директор
ООО "Энерго Пром Сети"

/В.П. Недашковский/

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

и вольтметров

17.12.2025

Абонент АО "Металлургический

завод "Электросталь"

Питающий центр ТП - 340

ООО "Энерго Пром Сети"

Адрес МО.г. Электросталь,

пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид. Дуговая-Прокат 1, Дуговая-Прокат 2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	6547,20	1,87	1,00	0,00	6547,200	
02	6811,20	1,86	1,00	0,00	6811,200	
03	6468,00	1,87	1,00	0,00	6468,000	
04	6468,00	1,88	1,00	0,00	6468,000	
05	6692,40	1,85	1,00	0,00	6692,400	
06	6613,20	1,85	1,00	0,00	6613,200	
07	6204,00	1,89	1,00	0,00	6204,000	
08	6652,80	1,89	1,00	0,00	6652,800	
09	8157,60	1,88	1,00	0,00	8157,600	
10	7722,00	1,89	1,00	0,00	7722,000	
11	7471,20	1,86	1,00	0,00	7471,200	
12	8540,40	1,83	1,00	0,00	8540,400	
13	7537,20	1,86	1,00	0,00	7537,200	
14	7920,00	1,86	1,00	0,00	7920,000	
15	7154,40	1,91	1,00	0,00	7154,400	
16	6930,00	1,91	1,00	0,00	6930,000	
17	6943,20	1,91	1,00	0,00	6943,200	
18	6969,60	1,87	1,00	0,00	6969,600	
19	6639,60	1,87	1,00	0,00	6639,600	
20	7444,80	1,87	1,00	0,00	7444,800	
21	6362,40	1,90	1,00	0,00	6362,400	
22	5860,80	1,91	1,00	0,00	5860,800	
23	5398,80	1,92	1,00	0,00	5398,800	
24	5860,80	1,89	1,00	0,00	5860,800	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	52456,80	13,06	6557,10	1,87	6557,1	1
с 8 до 16 ч	61432,80	15,01	7679,10	1,88	7679,1	1
с 16 до 24 ч	51480,00	15,14	6435,00	1,89	6435	1
с 0 до 24 ч	165369,60	45,10	6890,40	1,88	6890,4	1

Технический директор
ООО "Энерго Пром Сети"



/ В.П. Недашковский/

ООО "Цементум Центр"

Адрес: 140413, г. Коломна, М.О.

Ведомственная принадлежность

Цементум Центр Коломна

Абонент № 6

Питающий центр: п/ст №735

"Сосны"

Протокол (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов "фи" за 17 декабря 2025 г.
по ОАО Щуровский цемент (суммарный)

1. Результаты вычислений

Суммарный расход эл. энергии			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность кВа	Мощность включен. компенс. устройств
Часы	Активный кВт*ч	Реактивный кВар*ч				
0-1	27271	6654	0,244	0,971	28071	
1-2	27312	6741	0,247	0,971	28132	
2-3	27370	6715	0,245	0,971	28181	
3-4	26071	6447	0,247	0,971	26856	
4-5	26038	6626	0,254	0,969	26868	
5-6	25717	6491	0,252	0,970	26523	
6-7	23531	6010	0,255	0,969	24286	
7-8	21582	5328	0,247	0,971	22229	
8-9	21612	5220	0,242	0,972	22234	
9-10	21535	5203	0,242	0,972	22155	
10-11	22701	5357	0,236	0,973	23324	
11-12	23065	5546	0,240	0,972	23722	
12-13	22864	5491	0,240	0,972	23514	
13-14	22102	5190	0,235	0,974	22703	
14-15	22793	5367	0,235	0,973	23416	
15-16	22790	5392	0,237	0,973	23419	
16-17	22999	5400	0,235	0,974	23625	
17-18	23071	5507	0,239	0,973	23719	
18-19	22869	5414	0,237	0,973	23501	
19-20	21794	5291	0,243	0,972	22427	
20-21	21413	5275	0,246	0,971	22053	
21-22	21638	5315	0,246	0,971	22281	
22-23	21760	5688	0,261	0,967	22491	
23-24	22961	5694	0,248	0,971	23657	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзв. коэффициент мощности
Часы	Активной кВтч	Реактивной кВарч	Активной кВтч	Реактивной кВарч	Полная кВа	
С 0 по 8 час.	204891	51013	25611	6377	26393	0,970
С 8 по 16 час.	179462	42766	22433	5346	23061	0,973
С 16 по 24 час.	178507	43585	22313	5448	22969	0,971
С 0 по 24 час.	562859	137364	23452	5723	24141	0,971

Расчеты производил:

Кондрашов А.А.