


Отчет по выполненной работе за июль 2026 года
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей
№023-41/9418 от 01.06.2011г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПС №737 "Неверово"	
1	РП-90 л.1 яч 20	Техническое обслуживание
2	КТП-126-112 л.2 яч 8	Техническое обслуживание
	ТЭС	
1	С 4Р ф.СН 53Н	Техническое обслуживание
2	С 4Р ф.СН Л4	Техническое обслуживание
3	С 3 ф.СН Л4	Техническое обслуживание
4	ПГВ 737	Техническое обслуживание

Главный энергетик
филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Воскресенске

 О.Г. Савочкин

Технический директор
ООО «Энерго Пром Сети»

 В.П.Недашковский

СПРАВКА
выполненных работ по договору № 93 от 29.12.2025 г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за июль 2026 г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1998456	4н	Тек. ремонт оборудования секции Г-7	№ 225 от 24.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 725 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 726 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 727 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 728 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 729 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6 (Г-7)	№ 730 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 731 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.28	№ 732 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29	№ 733 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.30	№ 734 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.31	№ 735 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.32	№ 736 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.33	№ 737 от 27.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.34	№ 738 от 27.07.2026	
			Проверка схемы АВР секции №1 (Г-7)	№ 724 от 27.07.2026	
			Испытание ошиновки секции № 1 (Г-7)	№ 715 от 28.07.2026	
			Тек. ремонт трансформатора ТСН-1	№ 226 от 27.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-1	№ 770 от 27.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере ТСН-1	№ 100 от 21.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 719 от 28.07.2026	
2.	13100019054	4в	Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 224 от 27.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 716 от 28.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-3	№ 104 от 27.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 720 от 27.07.2026	

1	2	3	4	5	6
3.	1530150	15	Тек. ремонт оборудования	№ 209 от 28.07.2026	
			Капитальный ремонт фид.2	№ 237 от 30.07.2026	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.2	№ 742 от 30.07.2026	
			Капитальный ремонт фид.3	№ 211 от 14.07.2026	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.3	№ 655 от 16.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 644 от 11.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 645 от 11.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 646 от 11.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 647 от 11.07.2026	
			Испытание изоляции ошиновки	№ 648 от 11.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 93 от 11.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 651 от 11.07.2026	
			Испытание в/в кабеля п/ст 15 фид.3 – п/ст 21 фид.1	№ 658 от 16.07.2026	
	13100019057		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 207 от 11.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 649 от 11.07.2026	
	13100019058		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 208 от 11.07.2026	
		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 650 от 11.07.2026		
4.	1370616	21	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 216 от 18.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 680 от 18.07.2026	
			Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 221 от 18.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 676 от 18.07.2026	
			Испытание ошиновки РУ-6кВ	№ 677 от 18.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 672 от 17.07.2026	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 643 от 15.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-2	№ 95 от 15.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-1	№ 96 от 18.07.2026	
5.	1009320Б	83А	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 206 от 09.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 673 от 17.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере трансформатора Т-2	№ 92 от 09.07.2026	

1	2	3	4	5	6
6.	1007720	60	Тек ремонт секции № 1	№ 191 от 01.07.2026	
			Тек ремонт секции № 2	№ 213 от 16.07.2026	
			Капитальный ремонт фид.1	№ 175 от 23.06.2026	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.1	№ 554 от 24.06.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 661 от 17.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 595 от 02.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 596 от 02.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 597 от 02.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 667 от 17.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15	№ 598 от 02.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.17	№ 599 от 02.07.2026	
			Капитальный ремонт фид.20	№ 204 от 09.07.2026	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.20	№ 670 от 17.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21	№ 600 от 02.07.2026	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.23	№ 601 от 02.07.2026	
			Капитальный ремонт фид.24	№ 203 от 08.07.2026	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.24	№ 622 от 09.07.2026	
			Проверка схемы АВР секция № 1	№ 594 от 02.07.2026	
			Проверка схемы АВР секция № 2	№ 660 от 17.07.2026	
			Испытание ошиновки секции № 1	№ 602 от 03.07.2026	
			Испытание ошиновки секции № 2	№ 671 от 17.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок секции 1	№ 87 от 29.06.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок секции 2	№ 95 от 15.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 606 от 03.07.2026	
			Испытание в/в кабеля п/ст 60 фид.1 – п/ст 83а Т-1	№ 657 от 24.06.2026	
			Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 177 от 26.06.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 604 от 03.07.2026	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 205 от 09.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 672 от 15.07.2026	

1	2	3	4	5	6
6.	1007720	60	Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 643 от 15.07.2026	
7.	1997730Б	20/II	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 234 от 28.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 740 от 28.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 107 от 28.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 741 от 28.07.2026	
8.	1997927	32	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 235 от 28.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 717 от 28.07.2026	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 745 от 31.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-1	№ 106 от 28.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 721 от 28.07.2026	
9.	1370618	37	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 227 от 28.07.2026	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 718 от 28.07.2026	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-2	№ 105 от 27.07.2026	
			Проверка контура заземления	№ 722 от 28.07.2026	

Технический директор
ООО «Энерго Трансфер»

А.Г. Матвеев

Отчет по выполненной работе за июль 2026 года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ-1	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины V секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №1 НТМИ-6	Техническое обслуживание
15	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
16	Фид. №5 – ЦРП 1А, яч.46	Техническое обслуживание
17	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
18	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
19	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
21	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
22	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
23	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
24	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
25	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
26	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
27	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание

33	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание
35	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
36	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
37	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
38	Фид. №47 – п/ст 33 яч.4 – I секц.	Техническое обслуживание
39	Фид. №49 – тр-р №4 6300 кВА	Техническое обслуживание
40	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
41	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
42	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
43	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
44	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. I	Техническое обслуживание
45	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
46	Фид. №12-РУ 6кВ ДППТУ печь№2 СПЦ-4	Техническое обслуживание
47	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
48	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 –III секц.	Техническое обслуживание
52	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
54	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
55	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
56	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
57	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
58	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
60	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
62	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
64	Фид. №46 –разъед. ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
65	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
66	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
67	РУ-10кВ фид.№52-тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
68	Фид.№54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
69	Фид.№56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
70	Фид.№51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
71	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
72	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
73	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
74	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
75	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
76	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
79	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
80	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание

81	Силовая сборка 0,4 кВ	Техническое обслуживание
82	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
83	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
84	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
85	Сеть заземления	Техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик
АО «Металлургический завод



Ю.В. Никульшин

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «ЭнергоПромСервис»



/А.А. Александров

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
В.П. НЕДАШКОВСКИЙ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 01-07/010Т 09.01.26Г.

 Клевцова И.В.